

Funder Kirkeby Vandværk I/S
Funder Kirkevej 81
8600 Silkeborg
Kai Schmidt Lange

Prøve fra sted nr. 1431
8600 Funder Kirkeby Vandværk I/S
740 Silkeborg kommune



0000165692

Udtaget afgangshane.

LAB nr. 12-14145 Min og Max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1024 2011

Prøven udtaget af:

AnalyTech Miljølaboratorium A/S

Bøgildsmindevej 21

9400 Nørresundby

Sendt som brev

Rekvirent:

Funder Kirkeby Vandværk I/S

Funder Kirkevej 81

8600 Silkeborg

Kai Schmidt Lange

Sendt som e-mail

Analyseattest også sendt til:

Danmarks Miljøportal

Jupiter Databasen

Silkeborg Kommune

Søvej 1-3

8600 Silkeborg

Teknik- & Miljøafdelingen

Sendt som e-mail

Sundhedsstyrelsen

Lyseng Allé 1

8270 Højbjerg

Region Midtjylland

Sendt som e-mail

Intern kode (! 51244 144.15 0.00-0.00)

Udtaget d. 26.09.2012 10:00

Modtaget d. 26.09.2012

Færdiganalyseret d. 10.10.2012

Nørresundby d. 10.10.2012

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
2.4 D	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Bentazon	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Dichlorbenil	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	GC/MS	10%
Dichlorprop	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Diuron	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Ethylthiourea	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC/MS-MS	20%
Glyphosat	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC/MS-MS	20%
Hexazinon	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
MCPA	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Mechlorprop	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Metribuzin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC-MS	15%
Simazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
2,6-DCBA	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC/MS-MS	20%
2.4 diklorph.	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
2.6 diklorph.	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
4-CPP	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC/MS-MS	20%
2,6-DCPP	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC/MS-MS	20%
4-nitrophenol	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC-MS	15%
AMPA	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC/MS-MS	20%
2.6DiClbenzamid	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
DEDIP-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC/MS-MS	20%
DEH-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC/MS-MS	20%
DE-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
DE-Terbuthylazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC/MS-MS	20%
DIP-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
DIPH-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC/MS-MS	20%
DDAH-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC/MS-MS	20%
HydroxyAtrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Hydroxysimazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC-MS	15%
Metribuzin-DADK	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC/MS-MS	20%
Metribuzin-DK	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC/MS-MS	20%
Metribuzin-DA	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	*HPLC/MS-MS	20%
PAKKE TYPE 2639		-	-		-	-	-
Prøvetagning dv.		-	-		-	M-0061 DS/ISO 5667	-
Udtaget af	MBS	-	-		-	-	-

*) : Ikke akkrediteret.

+/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%)

Der er IKKE fundet resultater udenfor de anførte min og max kravværdier.



Sven-Erik Lykke, laboratoriefachef

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1